



SCENARI INCIDENTALI			
	I Zona di sicuro impatto	II Zona di danno	III Zona di attenzione
1 Perdita di tenuta del tetto galleggiante di uno fra i quattro maggiori serbatoi contenenti greggio trattato (serbatoi V220 - 15 - 001A/B/C/D) POOL FIRE	60	90	105
2 Perdita di H ₂ S per rottura significativa della tubazione (unità V580) DISPERSIONE TOSSICA	7	43	209
3 Perdita di H ₂ S per rottura della guarnizione dell'accoppiamento flangiato (collettori da V330 a V580) DISPERSIONE TOSSICA	4	25	130
4 Perdita di tenuta del tetto galleggiante del peristasio contenente greggio trattato (linea Montealpi) POOL FIRE	40	65	90
5 Spandimento di petrolio greggio pretrattato in area peninsulare di scarico API per rottura braccio di scarico POOL FIRE	24	44	56
6 Perdita di H ₂ S per rottura della guarnizione dell'accoppiamento flangiato (linea Montealpi) DISPERSIONE TOSSICA	7	35	90
7 Perdita di petrolio greggio per rottura sul collettore di mandata alla unità di separazione della linea 4 POOL FIRE	22	37	Ricompre allo scenario II
7 Perdita di gas per rottura sul collettore di mandata alla unità di separazione della linea n.4 FLASH FIRE	Ricompre allo scenario I		
7 Perdita di gas H ₂ S per rottura sul collettore di mandata alla unità di separazione della linea n.4 NUBE DI DISPERSIONE TOSSICA	Ricompre allo scenario I		97
8 Fuoriuscita di gas metano per rottura della tubazione di consegna a Snam FLASH FIRE	12	27	
9 Perdita di propano per rottura del collettore di mandata dalle unità di refrigerazione agli evaporatori utilizzatori POOL FIRE	24	34	42
9 Perdita di propano per rottura del collettore di mandata dalle unità di refrigerazione agli evaporatori utilizzatori FLASH FIRE	Ricompre allo scenario I		
10 Perdita di H ₂ S per rottura significativa della tubazione (unità V580) tubazione con maggior concentrazione H ₂ S DISPERSIONE TOSSICA	56,8	140	446

LEGENDA

PROPRIETA' Eni Divisione E&P

LIMITE ZONA A.S.I.

AREA DI INTERESSE - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA INDIVIDUATA DAL GRUPPO DI LAVORO

LIMITI COMUNALI

LINEA AT 150 Kv

LINEA MT 20 Kv

POSTO DI COMANDO AVANZATO - Posizione i10

CANCELLI STRADALI: DA B1 A B10

CANCELLI STADALI			
CANCELLO	UBICAZIONE	ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE	GESTORE CANCELLO
B1	NUOVA STRADA COMUNALE VIGGIANO/SPONARA - STRADA INTERPOD. C/da FIGLIOLA	IMPIEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA INDUSTRIALE	C. CARABINIERI VIGGIANO
B2	STRADA INTERPOD. C/da FIGLIOLA	IMPIEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA INDUSTRIALE	GUARDIA DI FINANZA VIGGIANO
B3	INCROCIO STRADA COMUNALE COSTA DELL'ISCHIA E STRADA COMUNALE DELL'ISCHIA	IMPIEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA INDUSTRIALE	
B4	STRADA INTERPODERALE C/da FRONTI presso AGRIPLAST	IMPIEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA INDUSTRIALE	POLIZIA MUNICIPALE VIGGIANO
B5	NUOVA STRADA COMUNALE VIGGIANO/SPONARA - VIABILITA' TAGLIAFUOCO BOSCO GUARDEMMAURO	IMPIEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA INDUSTRIALE	C. CARABINIERI GRUMENTO NOVA
B6	CAVALCAVIA SULLA 598 VIABILITA' ASI - STRADA INTERPOD. CAMPESTRINI	IMPIEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA INDUSTRIALE	FORESTALE GRUMENTO NOVA
B7	CAVALCAVIA SULLA 598 VIABILITA' ASI - STRADA INTERPOD. ACCESSO ELETRIA	IMPIEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA INDUSTRIALE	POLIZIA STRADALE
B8	SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE - BAR LA BERSAGLIERA	IMPIEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA INDUSTRIALE	POLIZIA STRADALE
B9	INCROCIO STRADA ASI - STRADA INTERPOD. REFESA	IMPIEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA INDUSTRIALE	FORESTALE VIGGIANO
B10	STRADA INTERPOD. DEI GIARDINI	IMPIEDIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI VERSO LA ZONA INDUSTRIALE	GUARDIA DI FINANZA VIGGIANO

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA

-Ufficio Territoriale del Governo-

POTENZA

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

CENTRO OLIO VAL D'AGRI

VIGGIANO (PZ)

PIANO POSTI DI BLOCCO

ALLEGATO 6

SCALA 1:10'000

DATA:16/02/2009

Redatto da:
- Uff. Tec. Comune di Viggiano Arch. A.Amelina
- Uff. Tec. Comune di Grumento Nova Ing. A.Mazzeo
- A.S.I. Geom. Canio Marra
- Eni S.p.A. - Distretto Meridionale

Approvato da: