



divisione
exploration & production

Distretto Meridionale
Via del Convento, 14
85059 Viggiano (PZ)
Tel. centralino +39 097 5313511-111
eni.com

DIME/SIME 28 LUG. 2013
prot. n.

001351

Provincia di Potenza
Ufficio Ambiente
Piazza Mario Pagano, 1
85100 POTENZA
Fax 0971/417250

ARPAB – Dipartimento Provinciale
Via della Fisica, 18/C
85100 POTENZA
Fax 0971/601083

Comune di Viggiano
Area Tecnica, Edilizia Privata ed
Urbanistica
Via Roma, 51
85059 VIGGIANO (PZ)
Fax 0975/61137

ANTICIPATA VIA FAX

Oggetto: **Deliberazione n. 627 del 04/05/2011 – Giudizio favorevole di compatibilità Ambientale ed Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. 313/2011 - Centro Olio Val D’Agri.**

Si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 11.3 p.to 9 dell’Allegato 3 alla Delibera in oggetto ed a quanto comunicato dalla scrivente con nota prot. 1350 del 28/07/2013 in relazione agli eventi di visibilità della torcia del Centro Olio Val d’Agri registrati in data 27/07/2013 a partire dalle ore 20,10 ed alle conseguenti procedure attuate per il ripristino delle condizioni di regime dell’impianto.

Con la presente Vi comunichiamo che in data odierna alle ore 12:00 ed alle ore 14:00 si è registrato il superamento del limite orario delle emissioni, relativamente ai parametri CO ed SO2 al camino denominato E20 (termodistruttore impianto recupero Zolfo), mentre alle ore 15,00 si è avuto il superamento del limite orario per il parametro NOx al punto di emissione E04bis (termodistruttore sfiati di processo). In allegato si riportano le tabelle, estrapolate dal Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni del COVA, con l’evidenza di quanto sopra descritto.

Tali eventi, riconducibili alla tipologia di transitorio “fermata/avviamento termodistruttore”, individuata per i punti di emissione E20 ed E04bis all’interno della relazione “Piano di Monitoraggio e Controllo – Fasi di transitorio” – doc. n. 00-ZA-E-85560, trasmessa alla Provincia di Potenza, ad ARPAB ed al Comune di Viggiano con nota prot. n. 1892 del 10/08/2011, si sono avuti in concomitanza con il riavvio della quarta linea di impianto attuata in data odierna a partire dalle ore 9,00.

eni spa
Sede legale in Roma,
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n.756453



divisione **exploration & production**
Distretto Meridionale

Attualmente sono in corso le attività atte a ripristinare le condizioni di normale funzionamento dei termodistruttori che si prevede possano essere finalizzate entro la serata odierna unitamente al riavvio della quarta linea di impianto.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Distretto Meridionale
Ing. Ruggero Gheller

(All. c.s.d.)