



DIME/SIME
prot. n.

21 MAG. 2013

000907

COPIA

divisione
exploration & production

Distretto Meridionale
Via del Convento, 14
85059 Viggiano (PZ)
Tel. centralino +39 097 5313511-111
eni.com

Provincia di Potenza
Ufficio Ambiente
Piazza Mario Pagano, 1
85100 POTENZA
Fax 0971/417250

ARPAB – Dipartimento Provinciale
Via della Fisica, 18/C
85100 POTENZA
Fax 0971/601083

Comune di Viggiano
Area Tecnica, Edilizia Privata ed
Urbanistica
Via Roma, 51
85059 VIGGIANO (PZ)
Fax 0975/61137

ANTICIPATA VIA FAX

Oggetto: **Deliberazione n. 627 del 04/05/2011 – Giudizio favorevole di compatibilità Ambientale ed Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. 313/2011 - Centro Olio Val D’Agri.**

Si fa riferimento alla nota prot. 762 del 30/04/2013 di pari oggetto con la quale la scrivente, ai sensi del paragrafo 11.3 p.to 9 dell’Allegato 3 della DGR 627/2011, ha comunicato agli enti in indirizzo un superamento, nella giornata del 30/04/2013, del limite orario (16,00 – 17,00) delle emissioni di SO₂ al camino denominato E20 (thermo-distruttore impianto recupero Zolfo).

Con comunicazione prot. 848 del 12/05/2013, gli Enti deputati sono stati informati circa la necessità di attuare alcuni interventi di manutenzione sulla sezione “Impianto Recupero Zolfo” del Centro Olio Val d’Agri, consistenti in operazioni di pulizia meccanico/idraulica interna e video ispezione delle colonne di arricchimento della Sezione 100, al fine di ripristinare le ottimali performance dell’impianto eliminando gli sporadici superamenti dei limiti emissivi autorizzati.

Con la presente, si comunica che i suddetti interventi sono stati terminati in data 17/05/2013 e che il ripristino delle condizioni di pieno regime dell’impianto sono state raggiunte in data 20/05/2013.

Nel corso del periodo 30/04/2013 – 20/05/2013 si sono avuti alcuni transitori riconducibili alla tipologia “anomalia sistema di circolazione ammina sezione V580-100” per il thermo-distruttore E20, ai quali si sono aggiunti quelli del thermo-distruttore E04bis (tipologia di transitorio “Fermata/pulizia linee COVA”) e del Forno Hot oil E03 (tipologia di transitorio “Variazione cariche al COVA”). Tali tipologie di transitorio sono inserite nella relazione “Piano di Monitoraggio e Controllo – Fasi di transitorio” – doc. n. 00-ZA-E-85560, trasmessa alla Provincia di Potenza, ad ARPAB ed al Comune di Viggiano con nota prot. n. 1892 del 10/08/2011.

eni spa
Sede legale in Roma,
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588



divisione
exploration & production

Distretto Meridionale

Nelle tabelle estratte dal Sistema di Monitoraggio in Continuo del Centro Olio Val d'Agri, allegate alla presente nota, si è provveduto a segnalare le fasce orarie ed i giorni interessati dai suddetti eventi.

Si specifica infine che, nel corso del periodo succitato, la Società scrivente ha monitorato i dati di qualità dell'aria attraverso l'analisi dei dati delle cabine di monitoraggio ARPAB e di quelli estrapolati dalla cabina eni "Masseria Puzzolente", non riscontrando superamenti rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Distretto Meridionale

Ruggero Gheller

(All. c.s.d.)